



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.1384.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Kształtki PE100: zaślepka doczołowa, tuleje kołnierzowe, redukcja krótka, redukcja długa, trójniki, czwórniki i kolana – zakres średnic 225 do 2000 mm**

Zawierający / containing: polietylen PE100

Przeznaczony do / destined: przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przesyłania wody przed jej uzdatnieniem oraz do przesyłania wody przeznaczonej do innych celów

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

GAMART S.A.
38-200 Jasto
ul. Towarowa 29



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

GAMART S.A.
38-200 Jasto
ul. Towarowa 29

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.02.04 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.02.04 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 4 lutego 2025

The date of issue of the certificate: 4th February 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Maciej Szczętko
dr Maciej Szczętko